СОГЛАСОВАНО
Председатель ликвидационной комиссии – и.о. Министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики
_____ Д.Н. Епифанов
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "СО ЕЭС" Донбасское РДУ
_____ А.А. Кириченко
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания"
_____ В.В. Козырев
(подпись) (Ф.И.О.)

График временного отключения потребления на 2024-2025 г.
по ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на территории Донецкой Народной Республики

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Донецкий энергорайон															
1	Быт, население г. Донецк, п. Новый Свет, п. Осыково	Старобешевская ТЭС	прис. 110 кВ ХБК	ОП	5						30	30	30	30	30
			прис. 110 кВ Еленовка тяговая №1 с отпайкой на ПС Стыла	ОП	5				17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
			прис. 35 кВ Осыково	ОП	5		9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
			прис. 35 кВ Новый Свет	ОП	5		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Быт, население г. Макеевка, м-н Восточный, м-н Путь Ильича, м-н Ново-Рабочий	ПС 330 кВ Чайкино	прис. 35 кВ Щегловка №1	ОП	5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
			прис. 35 кВ Щегловка №2	ОП	5										
			прис. 35 кВ Мушкетово Заперевальная №2	ОП	5										
			прис. 35 кВ ВПС Донбасс	ОП	5										
3	Донецкий машиностоительный завод им. ЛКУ	ПС 110 кВ ЛКУ	Т-1	ОП	5			5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	10,7	10,7
			Т-2	ОП	5										
4	Быт, население г. Донецк, Куйбышевский район	ПС 110 кВ Возрождение	МВ-6 кВ Т-1	ОП	5									5,6	5,6
			МВ-6 кВ Т-3	ОП	5										
5	ООО "Донбасс Актив Сервис", быт, население г. Донецк	ПС 220 кВ Смолянка	прис. 35 кВ Химреактивы №2	ОП	5							2,0	2,0	2,0	2,0
			I, II СШ 6 кВ	ОП	5					16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
			I, II СШ 10 кВ	ОП	5										
		ПС 110 кВ Металлургическая (ООО "ДМЗ")	прис.6 кВ Дымосос ЦВС №1 ДЦ (яч. 4)	ОП	5								0,48	0,48	0,48
			прис.6 кВ Дымосос ЦВС №2 ДЦ (яч. 30)	ОП	5								0,48	0,48	0,48
			прис.6 кВ Дымосос ЦВС №3 ДЦ (яч. 9)	ОП	5								0	0	0

6	ООО "ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"		прис.6 кВ Дымосос ЦВС №4 ДЦ (яч. 11)	ОП	5								0	0	0
		ПС 110 кВ Кислородная (ООО "ДМЗ")	прис. 6 кВ АД 400кВт №1	ОП	5								0	0	0
			прис. 6 кВ АД 400кВт №2	ОП	5								0,6	0,6	0,6
			прис. 6 кВ АД 400кВт №3	ОП	5								0	0	0
			прис. 6 кВ СД 3200кВт №1	ОП	5								0	0	0
			прис. 6 кВ СД 3200кВт №2	ОП	5								0,4	0,4	0,4
			прис. 6 кВ СД 3150кВт №3	ОП	5								0	0	0
		ПС 220 кВ ДМЗ (ООО "ДМЗ")	прис. 110 кВ Истил №1	ОП	5								5,65	5,65	5,65
			прис. 110 кВ Истил №2	ОП	5								4,92	4,92	4,92
			прис. 110 кВ Кислородная	ОП	5								2,5	2,5	2,5
			прис. 35 кВ Т-1 (Установка "Печь-Ковш" ЭСПЦ)	ОП	5								0	0	0
			прис. 35 кВ Т-2 (ЭДП-2 ЭСПЦ)	ОП	5								0	0	0
7	Быт, население г. Донецк, Киевский район	ПС 110 кВ Засядько	прис. 6 кВ РП-10 №1	ОП	5 мин.						2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
			прис. 6 кВ РП-10 №2	ОП	5 мин.						1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
			прис. 6 кВ РП-13 №1	ОП	5 мин.						1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
			прис. 6 кВ РП-13 №2	ОП	5 мин.						0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
			прис. 6 кВ РП-13 №3	ОП	5 мин.						1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
8	Быт, население г. Донецк, Буденовский район	ПС 110 кВ Донецкая	прис. 6 кВ РП-22 №1	ОП	5 мин.									0,39	0,39
			прис. 6 кВ РП-22 №2	ОП	5 мин.									3,05	3,05
			прис. 6 кВ РП-22 №3	ОП	5 мин.									0,33	0,33
		ПС 110 кВ Чулковка	прис. 6 кВ РП-29 №1	ДУ	5 мин.									1,50	1,50
			прис. 6 кВ РП-29 №2	ДУ	5 мин.									0,71	0,71
9	ООО "Донецк Сити Центр", быт, население г. Донецк, Киевский район	ПС 110 кВ Маяк	прис. 10 кВ РП-73 №3	ДУ	20 мин.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
			прис. 10 кВ РП-73 №4	ДУ	20 мин.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
			прис. 10 кВ РП-56 №1	ДУ	20 мин.	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
			прис. 10 кВ РП-56 №2	ДУ	20 мин.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
			прис. 10 кВ РП-56 №3	ДУ	20 мин.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
			прис. 10 кВ РП-56 №4	ДУ	20 мин.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
И Т О Г О по Донецкому энергорайону :					до 5 мин.	13,0	25,3	31,0	49,0	66,0	105,0	108,0	124,0	135,6	135,6
					от 5 до 20 мин	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
					от 20 до 60 мин										
					всего	19,3	31,6	37,3	55,3	72,3	111,3	114,3	130,3	141,9	141,9
					всего по ДУ										
Макеевский энергорайон															
1	Быт, население г. Енакиево	ПС 110 кВ Енакиево	прис. 110 кВ Стандартная	ОП	5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			прис. 110 кВ Западная	ОП	5										
			Т-1	ОП	5						6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
			Т-2	ОП	5										
2	Быт, население г. Макеевка	ПС 110 кВ Бутовка Глубокая	МВ-6 кВ Т-1	ОП	5						15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			МВ-6 кВ Т-2	ОП	5										
3	Быт, население г. Енакиево	ПС 110 кВ Восточная	прис. 110 кВ Дебальцево	ОП	5		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
			прис. 110 кВ Дебальцево тяг.	ОП	5										
4	Быт, население г. Макеевка	ПС 110 кВ Иван	МВ-6 кВ Т-1	ОП	5			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
			МВ-6 кВ Т-2	ОП	5										
5	Быт, население г. Макеевка	ПС 110 кВ Новомакеевка	МВ-6 кВ Т-1	ОП	5								14,0	14,0	14,0
			МВ-6 кВ Т-2	ОП	5										

6	Быт, население г. Макеевка	ПС 35 кВ Калиново-Восточная	МВ-6 кВ Т-1	ОП	5									14,0	14,0
			МВ-6 кВ Т-2	ОП	5										
7	ФИЛИАЛ №2 "ЕМЗ" ООО "ЮГМК ДОНЕЦК"	ПС 110 кВ ЦРУ-4 (ЕМЗ)	МВ-6 Т-1	ОП	5 мин.								9,5	9,5	9,5
8	Филиала №3 «Макеевский металлургический завод» ООО «ЮГМК»	ПС 330 кВ Макеевская (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	прис. 110 кВ ЦРП-2№2	ОП	5 мин.					14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
И Т О Г О по Макеевскому энергорайону :					до 5 мин.	15,0	27,0	39,0	39,0	53,0	74,0	74,0	97,5	111,5	111,5
					от 5 до 20 мин										
					от 20 до 60 мин										
					всего	15,0	27,0	39,0	39,0	53,0	74,0	74,0	97,5	111,5	111,5
					всего по ДУ										
ТЕ Приазовские электрические сети															
1	Быт, население г. Мариуполь, пгт. Володарское, пгт. Мангуш, пгт. Ялта, с. Юрьевка , с. Урзуф, с. Б. Тарама, пос. Западный, пос. Бригантина	ПС 220 кВ Азовская (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	прис. 110 кВ Бердянская №2 с отпайками	ОП	5			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
			прис. 110 кВ Город-11 №1	ОП	5										
			прис. 110 кВ Город-2 №1	ОП	5							7,0	7,0	7,0	7,0
			прис. 110 кВ Город-2 №2	ОП	5										
			прис. 110 кВ Город-11 №2	ОП	5								1,0	1,0	1,0
			прис. 35 кВ Город-5 №1	ОП	5										2,0
			прис. 35 кВ Город-5 №2	ОП	5										
			прис. 35 кВ Зирка	ОП	5									0,1	0,1
			прис. 35 кВ Шевченко	ОП	5									0,1	0,1
			прис. 35 кВ Володарская №2	ОП	5									0,1	0,1
2	Быт, население г. Иловайск, п. Любовка, п. Петровское, пгт. Тельманово, п. Талаковка, г. Павлополь, п. Новоазовск, с. Седово, с. Безыменное, с. Широкое, п. Пионерское, с. Саханка, с. Самой-лово, с. Коньково	ПС 220 кВ ЗуГРЭС ПС 330 кВ Заря (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	ВЛ 110 кВ ЗуГРЭС - Иловайск	ОП	5					10	10	10	10	10	10
			ВЛ 110 кВ Заря – Павлопольская с отпайками	ОП	5										
3	Быт, населениеп. Кальчик, п. Андреевка, с. Рыбинское, п. Старо-игнатьевка, п. Ново-игнатьевка, с. Мирное, п. Новоселовка, п. Ново-троицое, п. Ольгинка	ПС 330 кВ Заря ПС 330 кВ Ивановка (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	ВЛ 110 кВ Заря - Кальчик	ОП	5		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			ВЛ 110 кВ Ивановка - ДХМЗ-1	ОП	5										
4	Быт, население п. Дмитриевка, г. Волноваха	ПС 330 кВ Ивановка (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	прис. 110 кВ ДХМЗ-2	ОП	5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

И Т О Г О по ТЕ Приазовские ЭС :					до 5 мин.	3,0	7,0	13,0	13,0	23,0	23,0	30,0	31,0	31,3	33,3
					от 5 до 20 мин										
					от 20 до 60 мин										
					всего	3,0	7,0	13,0	13,0	23,0	23,0	30,0	31,0	31,3	33,3
					всего по ДУ										
ПС 220 кВ Амвросиевка															
1	Филиал №1 ООО "ПИК-ЦЕМЕНТ+", быт, население г. Амвросиевка, с. Мокроеланчик	ПС 220 кВ Амвросиевка	прис. 110 кВ Новоамвросиевка №1 с отпайкой на ПС Карповская	ОП	5						3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			прис. 110 кВ Новоамвросиевка №2	ОП	5										
			прис. 110 кВ Амвросиевка №1	ОП	5					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			прис. 110 кВ Амвросиевка №2	ОП	5										
			прис. 35 кВ Благодатное	ОП	5			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			прис. 35 кВ Металлист	ОП	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			прис. 35 кВ Мокроеланчик	ОП	5		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			прис. 35 кВ Кутейниково	ОП	5		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			прис. 35 кВ Карьер резервный	ОП	5				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
И Т О Г О по ПС 220 кВ Амвросиевка :					до 5 мин.	0,1	0,3	0,4	0,5	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
					от 5 до 20 мин										
					от 20 до 60 мин										
					всего	0,1	0,3	0,4	0,5	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
					всего по ДУ										
И Т О Г О по ГУП ДНР "РЭК" :					до 5 мин.	31,1	59,6	83,4	101,5	144,0	207,0	217,0	257,5	283,4	285,4
					от 5 до 20 мин	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
					от 20 до 60 мин										
					всего	37,4	65,9	89,7	107,8	150,3	213,3	223,3	263,8	289,7	291,7
					всего по ДУ										

Врио заместителя генерального директора -
главного инженера _____ А.В. Наталенко

Заместитель главного инженера
по диспетчерскому управлению _____ В.П. Климюк

Начальник СЭР _____ Я.И. Рыбалка