



График временного отключения потребления с 01.06.2026 по 30.09.2026 гг.
по "Донецкэнерго" филиалу АО "Юго-Западная ЭСК"
на территории Донецкой Народной Республики


N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Суммарная аварийная бронь всех отключаемых присоединений. Аварийная	Очередь ограничения, МВт											
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Донецкий энергорайон																		
1	Бьт, население г. Донецк, п. Новый Свет, п. Осыково	Старобешевская ТЭС	прис. 110 кВ ХБК	ОП	5							22,20	22,20	22,20	22,20	22,20		
			прис. 110 кВ Новотронцкая №1	ОП	5						12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	
			прис. 110 кВ Новотронцкая №2	ОП	5						14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
			прис. 35 кВ Осыково	ОП	5						0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
2	Бьт, население г. Макеевка, м-н Восточный, м-н Путь Ильича, м-н Ново-Рабочий	ПС 330 кВ Чайкино	прис. 35 кВ Щегловка №1	ОП	5					8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62		
			прис. 35 кВ Щегловка №2	ОП	5					5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	
			прис. 35 кВ Мушкетеро Заперевальная №2	ОП	5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			прис. 35 кВ ВПС Донбасс	ОП	5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ООО "Донбасс Актив Сервис", бьт, население г. Донецк	ПС 220 кВ Смолянка	прис. 35 кВ Химреактивы №2	ОП	5								2,05	2,05	2,05	2,05		
			I, II СШ 6 кВ	ОП	5									3,11	3,11	3,11	3,11	
			I, II СШ 10 кВ	ОП	5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ООО "ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ПС 110 кВ Металлургическая (ООО "ДМЗ")	прис. 6 кВ Дымосос ЦВС №1 ДЦ (яч. 4)	ОП	5									0,00	0,00	0,00		
			прис. 6 кВ Дымосос ЦВС №2 ДЦ (яч. 30)	ОП	5										0,00	0,00	0,00	
			прис. 6 кВ Дымосос ЦВС №3 ДЦ (яч. 9)	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ Дымосос ЦВС №4 ДЦ (яч. 11)	ОП	5											0,00	0,00	0,00
		ПС 110 кВ Кислородная (ООО "ДМЗ")	прис. 6 кВ АД 400кВт №1	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ АД 400кВт №2	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ АД 400кВт №3	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ СД 3200кВт №1	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ СД 3200кВт №2	ОП	5											0,00	0,00	0,00
			прис. 6 кВ СД 3150кВт №3	ОП	5											0,00	0,00	0,00
прис. 110 кВ Истил №1	ОП	5												7,68	7,68	7,68		
	прис. 110 кВ Истил №2	ОП	5											7,75	7,75	7,75		


N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Суммарная аварийная бронь всех отключаемых присоединений. Аварийная	Очередь ограничения, МВт											
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	Быт, население г. Енакиево	ПС 110 кВ Енакиево	прис. 6 кВ РП 3 №1	ОП	5							0,68	0,68	0,68	0,68	0,68		
			прис. 6 кВ РП 3 №2	ОП	5								1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	
			прис. 6 кВ РП 9	ОП	5									0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
			прис. 6 кВ РП 1 №2	ОП	5									0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
5	Быт, население г. Енакиево	ПС 110 кВ Восточная	прис. 110 кВ Дебальцево	ОП	5				10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29		
			прис. 110 кВ Мироновская ТЭС	ОП	5				4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	
6	ФИЛИАЛ №2 "ЕМЗ" ООО "ЮГМК ДОНЕЦК"	ПС 110 кВ ЦРУ-2 (ЕМЗ)	МВ-6 Т-2	ОП	20	2,86								8,71	8,71	8,71		
7	ФИЛИАЛ №2 "ЕМЗ" ООО "ЮГМК ДОНЕЦК"	ПС 110 кВ ЦРУ-4 (ЕМЗ)	МВ-6 Т-1	ОП	20	1,64								20,67	20,67	20,67		
И Т О Г О по Харьцызскому энергорайону :					до 5 мин.		7,49	22,52	22,52	22,52	42,30	45,66	45,66	45,66	45,66	64,07		
					от 5 до 20 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	36,07	36,07	
					от 20 до 60 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					всего		7,49	22,52	22,52	22,52	42,30	45,66	45,66	81,73	81,73	100,14		
					всего по ДУ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Азовский энергорайон																		
1	Быт, население г. Мариуполь, пгт. Володарское, пгт. Мангуш, пгт. Ялта, с. Юрьевка, с. Урзуф, с. Б. Тарама, пос. Западный, пос. Бригангина, ГУП ДНР "Вода Донбасса"	ПС 220 кВ Азовская (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	прис. 110 кВ Бердянская №2 с отпайками	ОП	5				77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70			
			прис. 110 кВ Город-11 №1	ОП	5				12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95				
			прис. 110 кВ Город-11 №2	ОП	5								3,70	3,70	3,70			
			прис. 35 кВ Зирка	ОП	5									1,67	1,67			
			прис. 35 кВ Шевченко	ОП	5									0,93	0,93			
		прис. 35 кВ Володарская №2	ОП	5									0,37	0,37				
		ПС 110 кВ Ильич	прис. 110 кВ Город-4 №1	ОП	5								12,25	12,25	12,25			
		прис. 110 кВ Город-4 №2	ОП	5							0,00	0,00	0,00					
2	Быт, население п. Кальчик, п. Андреевка, с. Рыбинское, п. Старо-игнатьевка, п. Ново- игнатьевка, с. Мирное, п. Новоселовка, п. Ново- троицкое, п. Ольгинка	ПС 330 кВ Заря ПС 330 кВ Ивановка (Филиал ПАО "Россети" Донбасское ПМЭС)	ВЛ 110 кВ Заря - Павлопольская с отпайками	ОП	5					40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70			
			ВЛ 110 кВ Заря - Кальчик	ОП	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ВЛ 110 кВ Ивановка - ДХМЗ-1	ОП	5			7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40			
И Т О Г О по Азовскому энергорайону:					до 5 мин.		0,00	7,40	7,40	98,05	138,75	138,75	138,75	154,70	157,67	157,67		
					от 5 до 20 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					от 20 до 60 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					всего		0,00	7,40	7,40	98,05	138,75	138,75	138,75	154,70	157,67	157,67		
					всего по ДУ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Энергорайон ПС 330 кВ Южная																		
1	г. Снежное	ПС-330кВ Южная	прис. 110кВ Новый Донбасс №1	ОП	5						3,70	3,70	3,70	3,70	3,70			
			прис. 110кВ Новый Донбасс №2	ОП	5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
И Т О Г О по энергорайону ПС 330 кВ Южная :					до 5 мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70			
					от 5 до 20 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					от 20 до 60 мин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					всего		0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70		
					всего по ДУ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Энергорайон ПС 220 кВ Амвросиевка																		
Филиал №1 ООО "ПИК-			прис. 110 кВ Новоамвросиевка №1 с отпайкой на ПС Карловская	ОП	5						5,48	5,48	5,48	5,48	5,48			
			прис. 110 кВ Новоамвросиевка №2	ОП	5							11,40	11,40	11,40	11,40			
			прис. 110 кВ Амвросиевка №1	ОП	5						7,79	7,79	7,79	7,79	7,79			

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Суммарная аварийная бронь всех отключаемых присоединений. Аварийная	Очередь ограничения, МВт										
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	ЦЕМЕНТ-1", быт, население г. Амвросиевка, с. Мокроеланчик	ПС 220 кВ Амвросиевка	прис. 110 кВ Амвросиевка №2	ОП	5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			прис. 35 кВ Благодатное	ОП	5												
			прис. 35 кВ Металлист	ОП	5				2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
			прис. 35 кВ Мокроеланчик	ОП	5				0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
			прис. 35 кВ Кутейниково	ОП	5				1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
			прис. 35 кВ Карьер резервный	ОП	5				0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93		
ИТОГО по энергорайону ПС 220 кВ Амвросиевка :					до 5 мин.	0,00	3,79	5,70	6,63	14,42	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30		
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					всего	0,00	3,79	5,70	6,63	14,42	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по "Донецкэнерго" :					до 5 мин.	13,04	48,81	63,72	183,05	258,13	314,79	316,84	359,93	386,53	404,94		
					от 5 до 20 мин	5,15	5,15	5,15	5,15	22,42	22,42	22,42	58,49	58,49	58,49		
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					всего	18,19	53,96	68,87	188,20	280,55	337,21	339,26	418,42	445,02	463,43		
					всего по ДУ	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,37	9,13	9,13		

Начальник департамента
по диспетчерскому управлению

Начальник СЭР


В.П. Климяк


С.М. Голубева